

LIMPLAS HIPOCLORITO SODICO

Apto para el tratamiento del agua de consumo humano.

Hipoclorito Sódico solución de 150 gr. de cloro activo por litro, salida de fábrica.

Composición: Hipoclorito sódico de 12'38% de cloro activo.

Nº EC: 231-668-3

USOS DEL PRODUCTO

Para la desinfección del agua de consumo humano.
Uso por el público en general y personal profesional.

DOSIS DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

Previo a la cloración del agua deberá solicitar una analítica de demanda de cloro.

No deberá sobrepasar tres partes por millón de cloro (3 ppm).

Dosis: La dosis orientativa es de 10 cc por cada m3 de agua a tratar.

FABRICADO POR:

LIMPLAS, S.A.

Ctra. Tortosa s/n, 43780 GANDESA, Tel. 977 420 855

www.limplas.es



PELIGRO



Fecha de caducidad:

PELIGRO:

- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Guardar bajo llave.
- Llevar guantes, y gafas de protección.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. No provocar el vómito.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- ¡Atención! No utilizar junto con otros productos, puede desprender gases peligrosos (cloro).
- En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica. Teléfono: 915 620 420

UFI: FAMS-9QQM-VJR8-VN74

UN 1791

CONTENIDO NETO

5.000 ML.

Lote

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



8 422511 004018